

鸿路钢构二期土地平整项目

验收报告

工程名称：鸿路钢构二期土地平整项目

委托单位：汝阳县陶营镇人民政府

验收单位：河南皓泰工程管理有限公司

2023 年 4 月 14 日

我方受汝阳县陶营镇人民政府委托，针对鸿路钢构二期土地平整项目进行工程质量验收，验收时间为2023年4月14日。

一、验收依据

- 1、本项目验收合同
- 2、本项目建设内容清单
- 3、国家、省、市有关质量验收标准、规定及相关文件（建筑工程施工质量验收统一标准）
- 4、本项目图纸设计文件

二、项目范围

鸿路钢构二期土地平整项目位于汝阳县陶营镇，主要工作内容为：土地平整等建设内容，本项目采用CGCS2000坐标系，1985国家高程基准，最小高程287.916米，最大高程293.608米，平均标高290.690米。

三、验收内容

土地平整实体工程质量及技术资料是否合格。

四、验收情况

原始地貌已新建厂房，不具备验收条件，故根据设计测绘图纸、监理资料、施工资料及现场回填记录进行复核，综上所述经我单位验收后，该工程符合国家、省、市有关质量验收标准、规定及相关文件（建筑工程施工质量验收统一标准），符合验收条件。

验收单位（公章）：

验收负责人：



2023年4月14日

项目名称	鸿路钢构二期土地平整项目	
委托单位	汝阳县陶营镇人民政府	
验收单位	河南皓泰工程管理有限公司	
项目范围	土地平整等建设内容, 本项目采用 CGCS2000 坐标系, 1985 国家高程基准, 最小高程 287.916 米, 最大高程 293.608 米, 平均标高 290.690 米。	
验收内容	土地平整等实体工程质量及技术资料是否合格。	
验收结论	工程验收合格形成验收意见如下: 验收合格, 详见验收清单。	
委托单位: (签章) 代表人 (签字):  日期: 2023年4月14日 		验收单位: (签章) 代表人 (签字):  日期: 2023年4月14日 

附件：验收内容清单

项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
平整场地	1. 土壤类别:见地质报告 2. $\pm 30\text{cm}$ 以内挖填找平 3. 土方运输自行考虑 4. 其他详见图纸设计	m^2	356064.9
挖方量	1. 土壤类别:一、二 类土 2. 挖土深度	m^3	198309.07
填方量	1. 土质要求:详见图纸 2. 土方回填的厚度不能够大于 25cm , 每层压实的变数要在 $3\sim 4$ 遍左右,并且在填土的时候初步要做到非常平整的状态,要分布均匀,不留有任何的间隙 3. 素土夯填 4. 其他详见图纸设计	m^3	197758.28