

汝阳县 2022 年中央水库移民扶持基金
蔡店乡常渠村渠道硬化项目竣工验收

鉴 定 书

2023年3月14日

蔡店乡常渠村渠道硬化项目验收委员会



汝阳县 2022 年中央水库移民扶持基金
蔡店乡常渠村渠道硬化项目竣工验收

鉴 定 书

项 目 法 人：汝阳县移民服务中心

监 理 单 位：河南卓建工程管理有限公司

施 工 单 位：河南泓发市政工程有限公司

运行管理单位：蔡店乡常渠村村民委员会

竣工验收日期：2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 14 日

竣工验收地点：蔡店乡

蔡店乡常渠村渠道硬化项目竣工验收鉴定书

蔡店乡常渠村渠道硬化项目于 2022 年 10 月下旬已竣工，汝阳县移民服务中心组织相关人员组成蔡店乡常渠村渠道硬化项目验收委员会，于 2023 年 3 月 14 日对该项目进行竣工验收，验收委员会成员到项目现场进行了实地察看，查阅了项目相关施工、监理等资料，然后听取项目施工单位负责人、监理工程师汇报该项目建设等情况，经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程概况

（一）项目名称及位置

蔡店乡常渠村渠道硬化项目建设地点位于蔡店乡常渠村。

（二）项目主要建设内容

蔡店乡常渠村渠道硬化项目属汝阳县 2022 年中央水库移民扶持基金项目，2022 年 7 月由汝阳县移民工作领导小组（汝移领〔2022〕4 号）批复，批复总投资 35 万元。项目批复建设内容为：蔡店乡常渠村新修田间混凝土渠道长 700m，渠宽 0.8m，渠深 0.8m，壁厚 0.2m，底厚 0.2m。

（三）项目建设有关单位

项目法人：汝阳县移民服务中心

监理单位：河南卓建工程管理有限公司

施工单位：河南泓发市政工程有限公司

招投标代理机构：中和中基工程管理有限公司

运行管理单位：蔡店乡常渠村村民委员会

（四）项目实施过程

蔡店乡常渠村渠道硬化项目于 2022 年 8 月 5 日发布了招标公告，采取竞争性磋商的方式，2022 年 8 月 19 日开标确定河南泓发市政工程有限公司为成交人，并于 8 月 19 日下发了成交通知书。8 月 22 日，汝阳县移民服务中心同河南泓发市政工程有限公司签订了施工合同，合同内容为蔡店乡常渠村新修田间混凝土渠道长 700m，渠宽 0.8m，渠深 0.8m，壁厚 0.2m，底厚 0.2m。经过施工，于 2022 年 10 月下旬竣工。

（五）工程完成情况和主要工程量

蔡店乡常渠村渠道硬化项目经验收委员会对照工程量清单等进行现场初步审核，基本完成了合同约定的相关建设内容，完成工程量为：蔡店乡常渠村新修田间混凝土渠道长 700m，渠宽 0.8m，渠深 0.8m，壁厚 0.2m，底厚 0.2m。

二、概算执行情况及分析

蔡店乡常渠村渠道硬化项目批复总投资 35 万元。蔡店乡常渠村渠道硬化项目和王坪乡大庄村防护挡墙建设项目为一个项目为汝阳县 2022 年中央水库移民扶持基金渠道硬化及挡墙建设项目，经竞争性磋商后，施工企业中标价 108.284387 万元。

三、工程初期运用及工程效益

蔡店乡常渠村渠道硬化项目建成后，产权及时移交给蔡店乡常渠村村民委员会，并签订管护责任书，要求蔡店乡常渠村

村民委员会安排专人负责管理维护。

四、工程质量鉴定

验收委员会成员实地察看，查阅了项目相关施工、监理等资料，然后听取项目施工单位负责人员、监理工程师汇报该项目建设等情况，工程综合评定为合格工程。

五、存在的主要问题及处理意见

无

六、验收结论

经过项目验收委员会成员实地察看，查阅了项目相关施工、监理等资料，然后听取项目施工单位负责人员、监理工程师汇报该项目建设等情况，工程综合评定为合格工程，项目通过验收。

七、验收委员会成员签字表

八、监理、施工、运行管理单位代表签字表

蔡店乡常渠村渠道硬化项目竣工验收委员会成员 签字表

	姓 名	单位（全称）	职务和职称	签字
组长	杜修参	移民服务中心	主任	杜修参
副组长	李岩利	移民服务中心	工程师	李岩利
成员	杨化远	移民服务中心	工程师	杨化远
成员	李永	蔡店乡政府	移民专干	李永
成员	刘红斌	大渠公司	工程师	刘红斌

蔡店乡常渠村渠道硬化项目竣工验收
监理、施工、运行管理单位代表签字

单位（全称）	职务和职称	签字
监理单位：河南卓建工程管理有限公司	总监	李秋译
施工单位：河南泓发市政工程有限公司	项目负责人	李友宝
运行管理单位：蔡店乡常渠村村民委员会	支部书记	李永红



汝阳县 2022 年中央水库移民扶持基金
王坪乡大庄村防护挡墙建设项目竣工验收

鉴 定 书

2023 年 3 月 14 日

王坪乡大庄村防护挡墙建设项目验收委员会



汝阳县 2022 年中央水库移民扶持基金
王坪乡大庄村防护挡墙建设项目竣工验收

鉴 定 书

项 目 法 人：汝阳县移民服务中心

监 理 单 位：河南卓建工程管理有限公司

施 工 单 位：河南泓发市政工程有限公司

运行管理单位：王坪乡大庄村村民委员会

竣工验收日期：2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 14 日

竣工验收地点：王坪乡

王坪乡大庄村防护挡墙建设项目竣工验收鉴定书

王坪乡大庄村防护挡墙建设项目于 2022 年 10 月下旬已竣工，汝阳县移民服务中心组织相关人员组成王坪乡大庄村防护挡墙建设项目验收委员会，于 2023 年 3 月 14 日对该项目进行竣工验收，验收委员会成员到项目现场进行了实地察看，查阅了项目相关施工、监理等资料，然后听取项目施工单位负责人、监理工程师汇报该项目建设等情况，经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程概况

（一）项目名称及位置

王坪乡大庄村防护挡墙建设项目建设地点位于王坪乡大庄村。

（二）项目主要建设内容

王坪乡大庄村防护挡墙建设项目属汝阳县 2022 年中央水库移民扶持基金项目，2022 年 7 月由汝阳县移民工作领导小组（汝移领〔2022〕4 号）批复，批复总投资 95 万元。项目批复建设内容为：王坪乡大庄村新修浆砌石防护挡墙长 188m，采用 M7.5 浆砌石重力式挡墙，根据地势变化断面高度为 6m-8.5m，埋深 1.5m，顶宽 0.63m。

（三）项目建设有关单位

项目法人：汝阳县移民服务中心

监理单位：河南卓建工程管理有限公司

施工单位：河南泓发市政工程有限公司

招投标代理机构：中和中基工程管理有限公司

运行管理单位：王坪乡大庄村村民委员会

（四）项目实施过程

王坪乡大庄村防护挡墙建设项目于 2022 年 8 月 5 日发布了招标公告，采取竞争性磋商的方式，2022 年 8 月 19 日开标确定河南泓发市政工程有限公司为成交人，并于 8 月 19 日下发了成交通知书。8 月 22 日，汝阳县移民服务中心同河南泓发市政工程有限公司签订了施工合同，合同内容为王坪乡大庄村新修浆砌石防护挡墙长 188m，采用 M7.5 浆砌石重力式挡墙，根据地势变化断面高度为 6m-8.5m，埋深 1.5m，顶宽 0.63m。经过施工，于 2022 年 10 月下旬竣工。

（五）工程完成情况和主要工程量

王坪乡大庄村防护挡墙建设项目经验收委员会对照工程量清单等进行现场初步审核，基本完成了合同约定的相关建设内容，完成工程量为：王坪乡大庄村新修浆砌石防护挡墙长 188m，采用 M7.5 浆砌石重力式挡墙，根据地势变化断面高度为 6m-8.5m，埋深 1.5m，顶宽 0.63m。

二、概算执行情况及分析

王坪乡大庄村防护挡墙建设项目批复总投资 95 万元。王坪乡大庄村防护挡墙建设项目和王坪乡大庄村防护挡墙建设项目为一个项目为汝阳县 2022 年中央水库移民扶持基金渠道硬化及

挡墙建设项目，经竞争性磋商后，施工企业中标价 108.284387 万元。

三、工程初期运用及工程效益

王坪乡大庄村防护挡墙建设项目建成后，产权及时移交给王坪乡大庄村村民委员会，并签订管护责任书，要求王坪乡大庄村村民委员会安排专人负责管理维护。

四、工程质量鉴定

验收委员会成员实地察看，查阅了项目相关施工、监理等资料，然后听取项目施工单位负责人员、监理工程师汇报该项目建设等情况，工程综合评定为合格工程。

五、存在的主要问题及处理意见

无

六、验收结论

经过项目验收委员会成员实地察看，查阅了项目相关施工、监理等资料，然后听取项目施工单位负责人员、监理工程师汇报该项目建设等情况，工程综合评定为合格工程，项目通过验收。

七、验收委员会成员签字表

八、监理、施工、运行管理单位代表签字表

王坪乡大庄村防护挡墙建设项目竣工验收委员会 成员签字表

	姓 名	单位（全称）	职务和职称	签字
组长	杜修	移民服务中心	主任	杜修
副组长	李春利	洛阳见阳工程监理	工程师	李春利
副组长	胡正南	洛阳见阳工程监理	工程师	胡正南
成员	杨红远	移民服务中心	工程师	杨红远
成员	刘孔刚	大港水利设计	工程师	刘孔刚

王坪乡大庄村防护挡墙建设项目竣工验收

监理、施工、运行管理单位代表签字

单位（全称）	职务和职称	签字
监理单位：河南卓建工程管理有限公司		
施工单位：河南泓发市政工程有限公司		
运行管理单位：王坪乡大庄村村民委员会	支部书记	郭建斌